

Dotyczy: **Usługi kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie**

**Numer sprawy MSP.A.341-2/1/14**

## Pytania Wykonawcy Nr 1

### **Pytanie 1. (uzupełnienie do podpowiedzi z dnia 24 kwietnia 2014 r.)**

Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód elektrycznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu:  
Szacunkowe określenie stanu instalacji (*np. dobry, zły; wiek instalacji, opis*):

**Stan instalacji – dobry. Wiek instalacji – obwody zasilające serwerownię i stacje przetwarzania w statystyce medycznej – 7 lat, instalacje w pracowni rtg – 9 lat, laboratorium – 4 lata, pozostała ok. 25 - 40 lat ( w zależności od lokalizacji)**

- Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe; instalacja miedziana, aluminiowa

**Przewody 3 – żyłowe miedziane układane podtynkowo, część układana w korytkach PCV (stomatologia, serwerownia, statystyka medyczna, rtg, laboratorium)**

**Pozostałe częściowo miedziane 3 – żyłowe lub aluminiowe 2 - żyłowe**

Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe; instalacja miedziana, aluminiowa

**Pracownia rtg miedziane 5 – żyłowe podtynkowe**

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)  
**Zabezpieczenia typu S (Wołyńska i laboratorium Połaniecka) zabezpieczenie topikowe (Połaniecka)**

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:  
a) instalacja odgromowa (*tak/nie, opis*)  
**Tak, instalacja wykonana zgodnie z normami, wykonana w 2001 roku**

b) zabezpieczenie ogranicznikami prądów (schemat ochrony) linii zasilających

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna	Rozdzielnia wewnętrzna obiektu	Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia <i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:  Brak	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:  Klasa BC  Zabezpieczane obwody:  RTG, serwerownia, statystyka medyczna, Laboratorium	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:  Stopień D  Zabezpieczane urządzenia:  Komputery, aparaty USG, serwerownia, analizatory i urządzenia aboratorium

a) zabezpieczenie ogranicznikami prądów (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:  Brak	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:  Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony:  Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?), opis:  
**wyłączniki 30 mA, RTG, serwerownia, stomatologia, laboratorium**
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):  
**Tak, instalacje sprawne, brak uwag w protokole, pomiary wykonano w marcu 2014 r.**
- inne uwagi (np. strefy EX)

**Pytanie 2. (uzupełnienie do odpowiedzi z dnia 24 kwietnia 2014 r.)**

Proszę o również o przekazanie informacji o zabezpieczeniach przepięciowych wartościowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Stosowanie ograniczników prądów   | <b>Tak</b>   |
| - Klasa zastosowanych ograniczników | <b>B C D</b> |

- Krótki opis rozmieszczenia zastosowanych ograniczników przepięć: **ograniczniki zastosowane w pomieszczeniach: rtg, serwerowni, statystyki, stomatologii, laboratorium**

### **Pytanie 3. (otrzymane w dniu 25 kwietnia 2014 r.)**

Wnosimy o dokonanie zmiany w SIWZ . Dotyczy wszystkich ubezpieczeń'

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.”

#### **Odpowiedź:**

**Pytanie jest identyczne jak zadane w dniu 23 kwietnia 2014 r., na które Zamawiający odpowiedział w dniu 24 kwietnia. Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź w brzmieniu „Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:**

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.”

**W pozostałym zakresie pytania Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację**

### **Pytanie 4. (otrzymane w dniu 25 kwietnia 2014 r.)**

1. Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

Prosimy o akceptację wprowadzenia do przedmiotu ubezpieczenia poniższego zapisu:

„Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą”

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

Z CA DYREKTORA  
Miejskiego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  
  
mgr Mariusz Zabinski